

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**ОНДиПР Октябрьского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Приморскому краю**  
Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:  
ond\_oktyabrsky@mchs25.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального  
контроля о проведении плановой, выездной проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
от « 11 » апреля 2018 г. № 17

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  
учреждение центр развития ребенка - детский сад №22 «Малыш» Октябрьского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее-при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

юридический адрес: с. Покровка, пер. Волкова 10

фактический адрес: с. Покровка, пер. Волкова 10

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору Астафьев  
Дмитрий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых)  
на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных  
организаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной  
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об  
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: Надзор за выполнением требований пожарной  
безопасности, реестровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных и  
муниципальных услуг (функций)»: 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной  
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок,  
размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России, в  
сети «Интернет».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки соблюдения требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

**соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;**

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 18 » апреля 2018 года.

Проверку окончить не позднее « 15 » мая 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Правила противопожарного режима, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Провести обследование используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования в срок с « 18 » апреля 2018 г. по « 15 » мая 2018 г.

2) Провести рассмотрение документов в срок с « 18 » апреля 2018 г. по « 15 » мая 2018 г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:  
Положение (устав) учреждения, Технический паспорт объекта, ИНН, свидетельство о государственной регистрации права на объекты; договор аренды на объект; акты приемки и ввода в эксплуатацию объектов после окончания нового строительства, реконструкции, расширения, технического переоснащения; документы о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты (АУПТ, АУПС, СОУЭ, система дымоудаления) (в случае, если наличие указанных систем требуется по нормам); акт сдачи систем в эксплуатацию, договор на техническое обслуживание систем, акт организации, обслуживающей систему, об её исправности; акт работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения; документы о наличии и исправности наружного противопожарного водоснабжения; журнал учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения; акты проведения огнезащитных работ; копии лицензий организаций проводивших огнезащитную обработку, монтаж и техническое обслуживание систем противопожарных защит; копии документов о прохождении обучения мерам пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (для руководителей, инженерно-технического персонала организаций, должностных лиц организаций, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности, индивидуальных предпринимателей, а также рабочих, занятых во взрывоопасных и пожароопасных производствах и (или) осуществляющих сварочные, огневые, окрасочные и другие пожароопасные работы); журнал противопожарных инструктажей с работниками (вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте); приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность; инструкции о мерах пожарной безопасности.

Главный государственный инспектор  
Октябрьского муниципального района по  
пожарному надзору  
Анищенко Инна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о  
проведении проверки)



Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору Астафьев  
Дмитрий Геннадьевич, т. 84234457561, Email: ond\_oktyabrsky@mchs25.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Входящий № 2  
" 11 " 04 2018г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**ОНДиПР Октябрьского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Приморскому краю**  
Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:  
ond\_oktyabrsky@mchs25.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Покровка

(место составления акта)

«26» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

«10» часов «00» минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 17

По адресу/адресам: с. Покровка, пер. Волкова 10

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального  
контроля о проведении проверки от 11 апреля 2018 года № 17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад  
№22 «Малыш» Октябрьского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.04.18 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

24.04.18 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

26.04.18 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 6 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР Октябрьского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Т.В. Зикунова З.В. 11.04.2018 11:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по  
пожарному надзору Астафьев Дмитрий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Зикунова Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- Допускается эксплуатация электропровода на бактерицидную лампу с видимыми повреждениями  
изоляции, соединенных с помощью скрутки. (Постановление правительства РФ № 390 п. 42, ответственное  
лицо - Зикунова Т.В.);

- На путях эвакуации 1 этажа при входе в здание располагаются трубы отопления, мешающие эвакуации  
людей в случае пожара. (Правила противопожарного режима в РФ п. 36., ответственное лицо - Зикунова  
Т.В.);

- Допускается эксплуатация электропровода в помещении тамбура 1 этажа, с видимыми потерями  
изоляции, соединенного с помощью скруток (Постановление правительства РФ № 390 п. 42, ответственное  
лицо - Зикунова Т.В.);

- Ковровые дорожки на путях эвакуации перед выходом из здания не закреплены. (Правила противопожарного режима в РФ п. 39, ответственное лицо - Зикунова Т.В.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №17/1/11 от 26.04.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Астафьев Д.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
Зикунова Татьяна Васильевна  
Закрепленная

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » 04 20 18г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
**ОНДиПР Октябрьского муниципального района УНДиПР Главного управления МЧС России по  
Приморскому краю**

Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:  
ond\_oktyabrsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 17/1/11**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад №22 «Малыш» Октябрьского района,  
Заведующий Зикунова Татьяна Васильевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 11 апреля 2018 года № 17 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18.04.18 года по 26.04.18 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору Астафьев  
Дмитрий Геннадьевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка - детский сад №22 «Малыш» Октябрьского района, с. Покровка, пер. Волкова 10*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим Зикуновой Татьяной Васильевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Допускается эксплуатация электропровода на бактерицидную лампу с видимыми повреждениями изоляции, соединенного с помощью скрутки.</i>	<i>Постановление правительства РФ № 390 п. 42 Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции</i>	<i>01.08.18</i>	
2	<i>На путях эвакуации 1 этажа при входе в здание располагаются трубы отопления, мешающие эвакуации людей в случае пожара.</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 36. При эксплуатации, эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие</i>	<i>01.05.19</i>	

		устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств		
3	Допускается эксплуатация электропровода в помещении тамбура 1 этажа, с видимыми потерями изоляции, соединенного с помощью скруток	Постановление правительства РФ № 390 п. 42 Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	01.08.18	
4	Ковровые дорожки на путях эвакуации перед выходом из здания не закреплены.	Правила противопожарного режима в РФ п. 39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.	01.08.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского  
муниципального района по пожарному надзору  
Астафьев Дмитрий Геннадьевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 26 " 04 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*

(подпись)

" 26 " 04 2018 г.

*[Handwritten signature]*

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору